

**BEDIENUNGSANLEITUNG
LÖSCHWASSERSAUGANSCHLUSS
FORM C**



BEDIENUNGSANLEITUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG LÖSCHWASSERSAUGANSCHLUSS FORM C



BESCHREIBUNG

- oberer Anschluss mit A-Festkupplung und –Deckkapsel nach DIN 14319 für Druck- und Saugbetrieb
- unterer Flanschanschluss DN 100 entsprechend DIN EN 1092-2 PN 16

OBERFLÄCHENSCHUTZ

- innen: Epoxidharzpulver-Beschichtung
- außen: Epoxidharzpulver-Beschichtung zusätzlich Polyesterbeschichtung zusätzlich Polyesterdeckbeschichtung
- Farbton: blau RAL 5015; andere auf Anfrage
- Schichtdicke mindestens 250 µm nach DIN 3476

Alle eingesetzten Werkstoffe und Beschichtungen sind aktuell hygienisch und bakteriologisch geprüft und für Trinkwasser zugelassen und entsprechen den aktuellen Anforderungen der UBA-Richtlinie.

MONTAGE UND BEDIENUNG

Nachdem die Schutzkappe am Flansch entfernt ist, wird der Löschwassersauganschluss mit einer Flachdichtung auf die Rohrleitung gesetzt und mit Schrauben, Scheiben und Muttern M16 mit einem Drehmoment von ca. 70 bis 80 Nm jeweils gegenüberliegend festgezogen.

Die Bedienung der A-Deckkapsel erfolgt mittels Betätigungsschlüssel A nach DIN 3223. Nach Beenden der Wasserentnahme ist die Deckkapsel fest zu verschließen.

BEDIENUNGSANLEITUNG LÖSCHWASSERSAUGANSCHLUSS FORM C

ZUSAMMENSTELLUNGSZEICHNUNG / WERKSTOFFE



WERKSTOFFE

Benennung	Werkstoff
Gehäuse	EN-GJS-400-15
Stopfen	Messing
A-Festkupplung DIN 14209	Aluminium
A-Deckkapsel DIN 14219	Aluminium
Flachdichtung	EPDM W 270